Sección= 0.3 M.
PUNTO DE VERTIDO
Cota= 895.13 M.

Desnivel = 1,42 M
Cota= 895.15 M.

519900
4453600

Cota= 895.24 M.

897.0

Regato

Sección colector= 0.3 M.

Desnivel = 1,55 M.
Cota= 895.65 M.

REGATO

tramo de
colector anulado

10

pend=0.44%
l=79.84 m

2

Puente

Registros

9

6

8

7

11

C.G.I.= 895.90

N.I.= 896.02

5

4

C.G.I.= 895.60

N.T.= 895.42

N.S.= 895.927

N.S.= 895.32

C.G.I.= 896.272

3

13

N.S.= 896.80

519900
4453500

tramo de
colector anulado

Afloramiento Rocoso

899.5

Sección= 0.3 M.
Desnivel = 1,60 M.
Cota= 896.556 M.

897.5

pend=0.8%
l=36.58 m

1

12

LINEA DE AGUA

Nº TUBERIA	DIAMETRO	MATERIAL	DESIGNACION
1	315	P.V.C. CORRUGADO	COLECTOR DE AGUA BRUTA (EXISTENTE)
2	315	P.V.C. CORRUGADO	COLECTOR DE AGUA BRUTA (EXISTENTE) (ANULADO)
3	315	P.V.C. CORRUGADO	COLECTOR DE ENTRADA A E.D.A.R.
4	160	P.V.C. PRESION	AGUA TAMIZADA A MEDIDA DE CAUDAL
5	160	P.V.C. PRESION	AGUA TAMIZADA A TANQUE IMHOFF
6	160	P.V.C. PRESION	BY-PASS Y EXCESO DE CAUDAL DE TRATAMIENTO
7	160	P.V.C. PRESION	AGUA TRATADA A ARQUETA DE SALIDA
8	160	P.V.C. PRESION	SALIDA AGUA TRATADA A ARQUETA DE MEDICION DE CAUDAL
9	160	P.V.C. PRESION	SALIDA AGUA TRATADA A POZO DE CONEXION CON COLECTOR EXISTENTE
10	315	P.V.C. CORRUGADO	COLECTOR DE SALIDA A CONEXION CON COLECTOR EXISTENTE
11	110	P.E.A.D.	BOMBEO DE RECIRCULACION A TANQUE IMHOFF
12	315	P.V.C. CORRUGADO	TUBERIA DE EVACUACION DE PLUVIALES A CAUCE RECEPTOR
13	110	P.V.C. PRESION	SALIDA AGUAS NEGRAS DE LA CASETA DE CONTROL

GARCINARRO

PLANTA GENERAL
RED DE TUBERIAS DE PROCESO

1:250

1.7