



- | | | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Entrada | 6 | Pantalla deflectora | 11 | Difusores (21) |
| 2 | Cámara Anóxica | 7 | Tapas de acceso | 12 | Agitador |
| 3 | Cámara Aerobia | 8 | Tubería de Salida | 13 | Bomba de recirculación interna |
| 4 | Cámara de Decantación | 9 | Tubería de entrada de aire | 14 | Bomba de purga y recirculación |
| 5 | Pantalla separadora | 10 | Medida de Oxígeno | | |

MATERIAL	TIPO	CARACTERÍSTICAS	CONTROL	cd.s.
HORMIGÓN	WEGAS FREE-ABRICADAS	tkc=62N/mm2	NORMAL	1,50
	HA-25/B/20/c	tkc=25N/mm2	NORMAL	1,50
	HM-15/B/20/c	tkc=15N/mm2	NORMAL	1,50
ACERO	B 500 S	fy=510N/mm2	NORMAL	1,15
ACCIONES	PERMANENTES			1,35
	VARIABLES			1,50
RECURSIVAMENTE				

Elementos enterrados 5cm.
Resto elementos 4cm.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE