Apoyo existente compania

N° 2136 C 2000/14

Linea existente IBERDROLA

LA-56 20mts

CORTOCIRCUITOS UNIPOLAR
TIPO SECCIONALIZADOR
FUS 50. A CURVA K
ENTRONQUE C 2000/12

Cu 50 mm2

Cu 50 mm

Puesta a Tierra
de protección
anillo difusor

LA-56 390mts

Apoyo CT Intemperie 25 KVA
Metálico C 2000/12

TRANSFORMADOR
25 KVA
20.000 KV
400/230 V.

Cu 50 mm2

Cu 50 mm2

PUESTA A TIERRA
DE NEUTRO
3 Picas

Al 0.6/1 KV
3,5 x 150 mm2 Al

B.T.

PT-125 A

Puesta a Tierra
de protección
anillo difusor

Al 0.6/1 KV
3,5 x 150 mm2 Al

5 m

Modulo de Contadores

Kw/h

R

Kvar

3,5x150 mm2 Al

Al 0.6/1 KV
3,5 x 50 mm2 Al

CUADRO DE B.T.

Junta de Comunidades de CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

U.T.E.

SANDO CONSTRUCCIONES

AUTOR DEL PROYECTO:INGENIERO DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS. COLEG. Nº12.229

Fdo: D. JOSÉ MARIA GONZALEZ-COTERA VIAL

TITULO DEL PROYECTO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS EDARes DE SANTA MARIA DEL CAMPO RUS , PINAREJO,FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO,OSA DE LA VEGA Y TRESJUNCOS. (CUENCA)

EXPTE.: ACLM/01/PO/009/08

PINAREJO

ESCALA: S/E

Orig. A-3

TITULO DEL PLANO:
ESQUEMA UNIFILAR DE PUNTO DE ENGANCHE

FECHA: OCTUBRE-2009

PLANO Nº: 39

HOJA DE