Apoyo existente compania

ENTRONQUE ENTRE APOYOS 2092Y 2095 C 2000/12

Linea existente IBERDROLA

LA-56 20mts

CORTOCIRCUITOS UNIPOLAR
TIPO SECCIONALIZADOR
FUS 50. A CURVA K
ENTRONQUE C 2000/12

Cu 50 mm2

Cu 50 mm

Puesta a Tierra
de protección
anillo difusor

LA-56 1005mts

Apoyo CT Intemperie 100 KVA
Metálico C 2000/12

TRANSFORMADOR
100 KVA
20.000 KV
400/230 V.

Cu 50 mm2

Cu 50 mm2

PUESTA A TIERRA
DE NEUTRO
3 Picas

Al 0.6/1 KV
3,5 x 150 mm2 Al

B.T.

Puesta a Tierra
de protección
anillo difusor

PT-160 A

Al 0.6/1 KV
3,5 x 150 mm2 Al

5 m

Modulo de Contadores

Kw/h

Kvar

3,5x150 mm2 Al

Al 0.6/1 KV
3,5 x 150 mm2 Al

CUADRO DE B.T.

U.T.E:

AUTOR DEL PROYECTO:INGENIERO DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS. COLEG. Nº12.229

Fdo: D. JOSÉ MARIA GONZALEZ-COTERA VIAL

TITULO DEL PROYECTO:

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS EDARes DE SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS , PINAREJO,FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO,OSA DE LA VEGA Y TRESJUNCOS. (CUENCA)

EXPTE.: ACLM/01/PO/009/08

SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS

ESCALA: S/E

Orig. A-3

TITULO DEL PLANO:

ESQUEMA UNIFILAR DE PUNTO DE ENGANCHE

FECHA: OCTUBRE-2009

PLANO Nº: 57

HOJA DE